

Drossel

Bestell-Nr.: 0581 00

Systeminformationen

Dieses Gerät ist ein Produkt des Instabus-EIB-Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien.

Detaillierte Fachkenntnisse durch Instabus-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Produktdatenbank und die technischen Beschreibungen finden Sie aktuell im Internet unter www.gira.de



Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Funktion

Die Instabus EIB-Drossel wird auf die Hut- bzw. Datenschiene ① aufgeschnappt.

Die Kontaktgabe zur Datenschiene erfolgt über Federkontaktstifte.


LED:

„Reset“, rot, ②: Resetmeldung

Durch eine Betätigung des Schiebeschalters ③ (mindestens 20 s) wird die Instabus EIB-Linie spannungsfrei geschaltet und gleichzeitig kurzgeschlossen.

Zur Kontrolle leuchtet die rote „Reset“-LED.

Eine erneute Betätigung schaltet alle angeschlossenen Geräte wieder ein.



Technische Daten

Versorgung

Drosselspannung: 28 – 31 V DC unverdrosselt
Anschluss: Druckkontaktgabe auf
Datenschiene

Ausgang, Instabus EIB

Spannung: 21 - 32 V DC
Nennstrom: 500 mA
Anschluss: Druckkontaktgabe auf
Datenschiene

Einbaubreite:

35 mm / 2 TE

Lagertemperatur:

-40 °C ... +55 °C

Umgebungstemp.:

-5 °C ... +45 °C

Schutzart:

IP 20

Schutzklasse:


III

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de